

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»**

П Р И К А З

01.09.2020 № 618-П

г. Саратов

**О соблюдении противопожарного
режима**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и в целях обеспечения контроля по соблюдению установленного противопожарного режима

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в соответствии с Приложением № 1.

2. Назначить ответственных за пожарную безопасность по соблюдению установленного противопожарного режима в СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее университет) в сфере безопасной эксплуатации и обслуживания:

2.1. Всех учебных корпусов, общежитий, зданий, сооружений, складских и других помещений университета, исполнение предписаний пожарной безопасности – начальника АХУ Видинеева А.А.

2.2. Санитарно - технического оборудования, канализации, газовой котельной, вентиляционных систем, систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения – главного энергетика Стадник Р.А.

2.3. Электросиловой и осветительной системы, электрооборудования (станков, осветительных приборов, распределительных щитов и др.) - начальника отдела ЭС и О Емельянова С.С.

2.4. Исправное состояние систем и средств противопожарной защиты университета (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о

пожаре, средств пожарной сигнализации – начальника отдела ГО и ЧС Рабаданова К.Л.

3. Начальнику отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л. вести список должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности по соблюдению установленного противопожарного режима в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в сфере безопасной эксплуатации и обслуживания зданий, помещений, оборудования и инвентаря, находящихся в пользовании учебных, административно-хозяйственных и других подразделений.

4. Возложить на руководителей институтов, филиалов, колледжей, структурных и других подразделений университета ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и правил установленного противопожарного режима в подведомственных зданиях, сооружениях и помещениях.

5. Руководителям институтов, филиалов, колледжей университета назначать ответственных за пожарную безопасность в зданиях, сооружениях, помещениях за соблюдением установленного противопожарного режима.

6. Распорядительный документ о назначении ответственных за пожарную безопасность за соблюдением установленного противопожарного режима в подразделениях предоставлять в отдел ГО и ЧС не позднее 5 рабочих дней.

7. Возложить ответственность за состояние обучения руководителей, специалистов, должностных лиц и работников на руководящий состав СГТУ имени Гагарина Ю.А.

8. Начальнику отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л. организовать контроль прохождения обучения руководителей, специалистов и работников СГТУ имени Гагарина Ю.А., ответственных за пожарную безопасность.

9. Руководителям структурных подразделений организовать прохождение обучения своих работников, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа.

10. Начальнику отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л. обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

11. Главному энергетiku Стадник Р.А. – обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, проводить проверку работоспособности пожарных кранов и испытание сети внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

12. Комендантам зданий, заведующим общежитий обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, пожарными стволами, вентилями, ключами для открывания пожарных шкафов и знаками пожарной

безопасности. Организовать перемотку пожарных рукавов не реже 2 раз в год. Регулярно очищать пожарные шкафы от мусора, грязи и пыли.

13. Начальнику отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л., заместителю начальника отдела по безопасности Никитенко Д.Л., директору студгородка Типушовой Е.И. обеспечить наличие на постах охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты, противодымной защиты объекта и знание этой инструкции сотрудниками охраны заступающими на смену.

14. Уполномочить начальника отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л. самостоятельно без изменения приказа корректировать список ответственных за пожарную безопасность в подразделениях при кадровых изменениях по распорядительным документам руководителей подразделений.

15. Назначить ответственными за проведение вводного противопожарного инструктажа в университете сотрудников отдела ГО и ЧС:

начальника отдела – Рабаданову К.Л.;

инженера 1 категории – Беляева В.Б.;

инженера 2 категории – Тюлюкина Д.С.

16. Ответственность за проведение повторных, внеплановых, целевых и первичных инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в структурных подразделениях возложить на руководителей и должностных лиц назначенных ответственными за пожарную безопасность и прошедших обучение по пожарно – техническому минимуму.

17. Начальнику отдела ГО и ЧС Рабаданову К.Л.:

- осуществлять постоянный контроль за обеспечением противопожарного режима в структурных подразделениях университета.

- обеспечивать организацию обучения по программе пожарно–технического минимума в специализированных учебных центрах для руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях.

- организовать проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников и студентов из учебных корпусов и общежитий при пожаре не реже 1 раза в полугодие.

18. В целях обеспечения исправного состояния пожарных гидрантов, их очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года начальнику хозяйственного отдела Бубновой О.А. предоставить в отдел ГО и ЧС схему закрепления территорий за структурными подразделениями университета.

19. Руководителям структурных подразделений проводить:

- очистку (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, запасным выходам, наружным пожарным лестницам согласно схемы закрепления территорий;

- очистку пожарных гидрантов и пожарного водоема от снега и льда и обеспечить доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года согласно схемы закрепления территорий.

20. Руководителям структурных и других подразделений, а также должностным лицам, в установленном порядке, назначенными ответственными за пожарную безопасность, в своей деятельности:

- руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, инструкцией о мерах пожарной безопасности в СГТУ имени Гагарина Ю.А. (приложение №1), обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима в подведомственных зданиях, строениях, помещениях;

- своевременно выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, постановлений, предписаний и иных законных требований в целях соблюдения пожарной безопасности;

- предоставлять возможность должностным лицам, ответственным за профилактику мер и создание системы пожарной безопасности в университете, проводить обследования и проверки подведомственных учебных, производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- обеспечить прохождение сотрудниками и студентами противопожарного инструктажа не реже чем 1 раз в 6 месяцев;

- обеспечить соблюдение правил проведения массовых мероприятий и определенных видов работ (при проведении таковых в конкретных зданиях, помещениях) в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;

- организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта, после проведения проверки копию акта предоставлять в отдел ГО и ЧС;

- организовать эксплуатацию огнетушителей, техническое обслуживание огнетушителей, размещение огнетушителей в соответствии с приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

21. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по комплексной безопасности Толмачева В.Н.

Первый проректор

М.Ю. Захарченко

Согласовано:

Дата согласования:

_____	Проректор по УР	_____ С.Г. Калганова
_____	Проректор по науке и инновациям	_____ А. А. Сытник
_____	Проректор по СВР	_____ О.Г. Темирбулатова
_____	Проректор по контрактной работе и закупкам	_____ М. А. Блинков
_____	Проректор по комплексной безопасности	_____ В. Н. Толмачев
_____	Начальник АХУ	_____ А.А. Видинеев
_____	Начальник отдела ГО и ЧС	_____ К.Л. Рабаданов

ИНСТРУКЦИЯ **о мерах пожарной безопасности** **в СГТУ имени Гагарина Ю.А.**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее по тексту – университет), и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на руководителя, который:

- осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;

- отвечает за меры пожарной безопасности;

- назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов университета.

1.3. Должностные и физические лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований настоящей инструкции:

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях университета несут руководители соответствующих подразделений;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник университета;

- студенты и другие физические лица несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством.

1.4. Установление определенного противопожарного режима преследует основную цель – недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.5. Сотрудники и студенты допускаются к работе (учебе) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и ознакомления их с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности (с подписью в журнале).

1.6. Сотрудники и студенты университета **ОБЯЗАНЫ:**

- знать и соблюдать Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), настоящую инструкцию, а также соответствующий противопожарный режим, установленный на территории университета;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), средствами индивидуальной защиты и знать места их расположения;

- ознакомиться с планом и способами эвакуации, знать порядок действий при проведении экстренной эвакуации;

- поддерживать порядок в помещениях;

- по окончании рабочего дня тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений (в соответствии с установленным противопожарным режимом).

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях университета **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить;
 - использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);
 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
 - размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
 - при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
 - пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
 - приносить и хранить в помещениях взрыво - пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
 - загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;
 - запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
- 2.2. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководители подразделений обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
- 2.3. На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обязательно наличие планов эвакуации людей при пожаре.
- 2.4. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках должно быть нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.
- 2.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- 2.6. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

- 2.7. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.
- 2.8. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, площадь помещений, открытых площадок и установок, а также технические условия на используемое оборудование.
- 2.9. Обеспечение объектов огнетушителями осуществляется в соответствии с нормативными документами. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.
- 2.10. Руководители структурных и других подразделений несут ответственность за учет и исправность огнетушителей и пожарных кранов на объекте, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, перекатку пожарных рукавов и проверку внутреннего противопожарного водопровода на соответствие нуждам пожаротушения.
- 2.11. Обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
- 2.12. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
- 2.13. На территории университета запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и газами, а также устраивать свалки горючих отходов.
- 2.14. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися жидкостями должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
- 2.15. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

- 3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводят сотрудники, рабочие места которых находятся непосредственно в данном помещении.
- 3.2. Цель проверки:
- устранение причин, способствующих вызвать в помещении загорания в нерабочее время;
 - устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.
- 3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:
- произведена тщательная уборка помещения;
 - из помещения удалены сгораемые отходы производства;
 - выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;
 - из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - освобождены эвакуационные пути и запасные выходы;
 - обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;
 - дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;
 - в помещении отсутствует запах дыма и гари;
 - в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

4. Обязанности и действия должностных и физических лиц при пожаре.

- 4.1. Каждый сотрудник (студент) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) **ОБЯЗАН:**
- сообщить о возгорании в пожарную охрану по тел. 01 (с мобильного **112**), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;
 - включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);
 - по возможности принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (при тушении очага пожара водой подручными средствами или с помощью пожарных кранов – отключить электроснабжение помещений этажа и т.п.);
 - сообщить о возгорании на пост охраны по тел. **52-55-61**, при этом уточнив, что горит, свою фамилию и должность;
 - четко следовать инструкции о действиях по эвакуации людей при пожаре;
 - по необходимости оказать помощь при проведении эвакуации;
 - действовать по указанию руководителя аварийно-спасательной службы, осуществляющей тушение пожара;
 - доложить о сложившейся ситуации непосредственно руководителю.
- 4.2. Руководитель объекта/подразделения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара **ОБЯЗАН:**
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, дежурному по университету и поставить в известность вышестоящее руководство;
 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
 - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожарной сигнализации);
 - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
 - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и студентов, не участвующих в тушении пожара;
 - осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками и студентами, принимающими участие в тушении пожара;
 - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта/подразделения (или лицо, его замещающее) **ОБЯЗАН:**
- проинформировать руководителя тушения пожара о наличии (отсутствии) на объекте людей, конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих

- строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;
- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Начальник отдела ГО и ЧС

К.Л. Рабаданов